

AGENCIA SANTA FE HÁBITAT

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 02/2021

OBRA: "INTEGRAR: ESTACIÓN LAS LOMAS"

Consulta Nº 1:

-El ítem 5.5 "Cerramiento chapa polipropileno. Estructura tubos estructurales" solicita un cerramiento de chapa acanalada PP (polipropileno) de alta resistencia traslucida, en coincidencia con la carpintería H-08 y el tímpano sobre H-07".

La carpintería H08 mencionada no está dibujada en planimetría adjunta. Interpretamos que el cerramiento de PP es coincidente con la carpintería H07. ¿es correcto?

- La carpintería H07, según especificaciones, de metal desplegado y perfilaría de hierro. Sin embargo, su superficie (43 m2 aproximadamente) no está incluida en el cómputo oficial del ítem 9.02 "Aberturas y rejas de hierro"

Respuesta

- El cerramiento de polipropileno (PP) es coincidente con la carpintería H-07 (se ubica hacia el interior del edificio) y con la H-08 que es el tímpano sobre la carpintería A-04. El tímpano refiere a la superficie triangular sobre A-04, debajo de la cubierta, entre la galería y el sum.

-La carpintería H-08 es el cerramiento de PP en coincidencia con el tímpano sobre A-04. Puede determinarse del plano AC_01 / CORTE B.B.

- La carpintería H-07 posee metal desplegado y perfilaría metálica y se ubica hacia el exterior del edificio.

- Se recuerda que la contratista deberá realizar sus propios cómputos a los fines de la cotización

Consulta Nº2:

Solicitud visita de obra

Respuesta

Visita de obra: Martes 07/09/2021 de 9:30 hs a 16:30 hs