



SANTA FE CAPITAL

Ref. Licitación Pública Nacional 02/22:
Desagües Cloacales y Agua Potable en B° Transporte y Villa Elsa:
Aclaración por Consulta N°1.....

Mediante la presente se comunica el detalle de las cañerías a utilizar en el ítem **B.2.3**
RED DE COLECTORAS:

- Las cañerías de Ø200mm y Ø250 son de PVC cloacal C4.
- Las cañerías de Ø315mm, Ø400mm y Ø500mm son PVC C6.

Se adjunta planimetría de referencia.-----