



DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO Y ELECTROMECHANICA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Farolas modelo F194 LED

Con techo, anillo techo, base y marco de base de aleación de aluminio fundido, (SIN BARRALES) con tulipa de policarbonato inyectado con tratamiento anti UV de espesor uniforme, junta de goma silicona, tornillería exterior de acero inoxidable.

Entrada de columna diámetro 62 mm con 3 prisioneros de acero inoxidable punta copa a 120º

El marco de la base se rebate sobre una bisagra permitiendo la inspección del equipo auxiliar, cerrando el recinto portaequipo IP44.

Un reflector cónico de revolución de chapa de aluminio repujado, anodizado brillante, completa el conjunto óptico. Con la junta, techo y tulipa generan un recinto óptico con grado de hermeticidad IP65.

Completas, con Placa leds, (**Potencia Total 100watts- 13.000 lúmenes**) y su respectivo equipo auxiliar electrónico.

Con Descargador de 10 Ka, zócalo de 7 pin y shorting-cap. Aptas para futura Telegestión

NOTA ACLARATORIA: EN CASO DE DESPERFECTOS DEL MATERIAL SE PROCEDERA A EFECTUAR LA GARANTIA DE FABRICA.

NOTA ACLARATORIA: SE DEBERA PRESENTAR UNA MUESTRA EN LA DAPE SITA EN BV. PELLEGRINI 3790 EN EL HORARIO DE 07:00 A 12:00 HS.


Nicolas J. di Sante
Coord. Ejecutivo de Alumbrado
Publico y Electromecánica
Municipalidad de la Ciudad de Sta. Fe




Téc. Luis Sañez
Director General de Alumbrado
Publico y Electromecánica