



SANTA FE CAPITAL
Secretaría de Educación y Cultura

CIRCULAR SIN CONSULTA N° 001
licitación 0004/2022 FAE

Santa Fe de la Vera Cruz, 25 de julio de 2022.-

Consideraciones técnicas a tener en cuenta:

1. En CÓMPUTO OFICIAL se solicita en:


ITEM 2 ALBAÑILERIA e ITEM 3 VEREDAS.


CONTRAPISO H° PIEDRA ARMADO h17 ESP 0,08M/0,10M según niveles S/ TERRENO NATURAL con TERMINACIÓN RASPINADO ESP. 0,04M + PERIM. LISO 10 CM el cual es correcto para cotizar.

“No corresponde” lo indicado en Pliego de Especificaciones técnicas Particulares del Legajo técnico donde indica en ITEM 2 e ITEM 3 “contrapiso de hormigón pobre de cascotes”.

2. Los plazos de obra establecidos son acordes a los tiempos razonables para la totalidad de las tareas solicitadas. No obstante, en caso de incurrir necesidad alguna de ampliación, los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, establecen las particularidades para que ello sea factible. La redeterminación no es aplicable a esta obra.

Consultas a: T.E. 342 – 457 41 03.


C.P.N.M. Matias Bruno
Subdirector Ejecutivo de Administración
Educativa y Cultural
Municipalidad de Santa Fe


Ago. Federico J. López Vinuesa
Coordinador Ejecutivo de
Implementación Educativa y Cultural
Municipalidad de Santa Fe