



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ



Santa Fe 22 de junio de 2022

DIRECCION ESTACIONES DE BOMBEO

ESPECIFICACIONES TECNICAS KIT DE REPARACION y REGULADORES DE NIVEL PARA ELECTROBOMBAS TIPO FLYGT

ITEM N°1

Repuestos para electrobomba flygt modelo -3153

Kit de O" rings.

Juego de rodamientos y manchones.

Conjunto de sellos mecánicos en cartucho.

Cantidad = 3 (unidades)

ITEM N°2

Repuestos para electrobomba flygt modelo -2610

Kit de O" rings.

Juego de rodamientos y manchones.

Conjunto de sellos mecánicos en cartucho.

Cantidad = 1 (unidad)

ITEM N.º 3

Automáticos control de nivel

Interruptor automático nc na, control de nivel flotante, estanco, apto para aguas residuales, provisto de 20 mts de cable tipo sumergible bajo goma de neoprene.

Corriente Max 10 amp

Cantidad = 24 (unidades)

Plazo de entrega: Inmediato.

Lugar de entrega: Dirección Estaciones de Bombeo-Colodrero 1081.Santa fe Santa fe

Forma de pago:60 días fecha de factura.

Sin otro particular le saluda atentamente

Tec Troia Pablo
Oficina Técnica/compras

PABLO G. TROIA
TEC. ELECT.
SUPERVISOR DE 1ª
CÓDIGO 13530

Dra. GERTRUDIS M. E. POGGI
Secretaría de Producción y Desarrollo Económico



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

DIRECCION ESTACIONES DE BOMBEO

Santa Fe 22 de junio de 2022



**MEMORIA DE LA NECESIDAD PARA LA COMPRA
KIT DE REPARACIONES -REGULADORES DE NIVEL**

Se solicitan los kits de reparaciones para la puesta en valor de diferentes equipos, Los reguladores de nivel se utilizarán en diferentes puntos de operaciones en el acondicionamiento de los mismos.
Todos los insumos se utilizarán en puntos de operaciones pertenecientes a nuestra dirección.

Sin otro particular le saluda atentamente

Tec Troia Pablo
Oficina Técnica

PABLO G. TROIA
TÉC. ELECT.
SUPERVISOR DE 1ª
CÓDIGO 13530

