



Santa Fe
Capital

Dirección Estaciones de bombeo
Sección Electricidad



Santa fe 21 de septiembre de 2022.-

Dirección Gestión Urbana:

S _____ / _____ D

Por medio de la presente, me dirijo a usted para informar que la **SECCION ELECTRICIDA** y **SECCION TELEGESTION** de **BASE ARIZU** perteneciente a la **DIRECCION DE ESTACIONES DE BOMBEO**, que en el día de la fecha 09/09/22 y 14/09/22 realizaron tarea de extracción de bombas de pozo profundo para su verificación y estado de la misma.

Informe Bomba lado norte del piletón: **ROTOR PUMP** - Mod: RP 750T3' - HP 7.5 - KW 5.5 - Volt 380- AMP 13.7 - RPM 2850 - Hz 50 - 15 Mts Cable, la misma se encuentra con baja aislación de 0,01 M.Ohm (**Bomba quemada**), caños oxidados y perforados.

Informe bomba lado sur del piletón: **FRANKLIN ELECTRIC** - 3' - HP 7.5 - KW 5.5 - Volt 380 - AMP 11.5 - RPM 2800 - Hz 60 - 15 Mts cable, la misma se encuentra con baja aislación de 0.16 M.Ohm (**Bomba Quemada**).

JUAN D. ECHIVERRI
DIRECTOR
DE ESTACIONES DE BOMBEO
SUBROGANTE

Echiverrí
Sup. A/C
Cob. 13329



CAÑETE
CAÑETE CARLOS R. A.
Jefe de Departamento Cód. N°