

## Artefacto 250 v



## CABLE SUBTERFANEO



CAJA DE PASO Y/O DISTRIBUCIÓN 100x100

NO SE PROVEERÁ ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN, TABLEROS INSTALADOS, CAÑERÍAS, CAJAS, TOMAS, LLAVES , ETC. , ELEMENTOS ESTOS QUE SE ENCUENTRAN YA EXISTENTES.

**NOTA**  
SE ESTIMO UNA POTENCIA, PARA UNA FUTURA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE  
RES ACONDICIONADOS, DE HASTA 110 KW ELÉCTRICOS (SUJETO A VERIFICACIÓN POR  
CARGA TÉRMICO).

TANTO EL TABLERO GENERAL COMO LOS TABLEROS SECCIONALES SE  
PROYECTARON TENIENDO EN CUENTA ESTA POTENCIA .

## Sector de Tableros a reinstalar

## TS 009 - SALA EXPERIMENTAL

**corte-1**