



REF DE-1266-01838026-1 Solicitud de Especificaciones Técnicas -----

Atendiendo a lo solicitado por la Dirección Ejecutiva de Empleo y Trabajo Decente, cumpla en informar que nuestro personal técnico en refrigeración ha realizado el relevamiento correspondiente al Espacio Multimodal ubicado en el segundo piso de Capital Activa sito en Cortada Falucho 2450, a lo cual se concluyó con el siguiente informe técnico:

CANTIDAD DE EQUIPOS: 2 (DOS)

Especificaciones técnicas

Características generales


- Tipo de equipo: Split PISO TECHO
- Frío / Calor: Si
- Capacidad frigorías: entre 9.000 F / C
- Eficiencia energética Frío: Clase A
- Incluye: Control remoto
- Capacidad watts: 10.900 a 11.000 Watts aproximadamente
- Consumo: gas R-410 A
- Alimentación: MONOFÁSICO preferentemente
- 3 TR


*Se adjunta planimetría con posible ubicación de los equipos.

Dicho esto, solicito que una vez adquirido el equipo se remita nuevamente a esta Dirección con fin de listar los materiales para su instalación, vuelva a la Sección Logística para su intervención.-

Viernes 11 de noviembre 2022, Santa Fe

Atentamente.-


Monzon Jorge
Jefe Dpto. Mantenimiento
Dirección Preservación
Edilicia


ARQ. ALEJANDRO GOROSITO
COORDINADOR EJECUTIVO
PRESERVACIÓN EDILICIA
SECRETARÍA DE GOBIERNO

IEA UNL



Educación y Cultura
Equipos admin/gestión

Manuel Jorge
Jefe Opto. Mantenimiento
Direccion Preservación

Jefe Dpto. Mantenimiento
Dirección Preservación

