



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD  
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ  
SECRETARÍA GENERAL

Subsecretaría de Modernización  
Dirección de Informática

### Condensador Aire Acondicionado Centro de Datos

| Especificaciones Técnicas |               |                     |
|---------------------------|---------------|---------------------|
| Marca del Equipo: Westric |               |                     |
| Modelo del Equipo: CX-005 |               |                     |
| Características           |               |                     |
| Capacidad                 | TR            | 5                   |
| Consumo                   | (Kw/h)        | 4,8                 |
| Peso                      | Kgs.          | 120                 |
| Caudal de Aire            | m3/min        | 65                  |
| Ancho                     | mm.           | 1160                |
| Alto                      | mm.           | 757                 |
| Profundidad               | mm.           | 420                 |
| Compresor                 | Tipo          | Scroll              |
|                           | Alimentación  | 380 V. – 50 Hz – 3F |
|                           | Corriente     | 364                 |
|                           | Potencia      | 668                 |
| Refrigerante              | Tipo          | R-410 A             |
|                           | Cargas de gas | 3,4 Kg.             |
| Motor                     | Tipo          | Monofásico          |
|                           | Alimentación  | 220 V – 50 Hz – 1 F |
|                           | Corriente     | 2,1 A               |
|                           | Potencia      | 530 W               |
| Ventilador                | Tipo          | Axial               |
|                           | Diámetro      | 508 mm.             |
|                           | Acoplamiento  | Directo             |
|                           | Cantidad      | 1                   |
| Serpentina                | Hileras       | 2                   |
|                           | Area          | 0,88 m2             |

Alejandro L. Temporelli  
Subdirector de Infraestructura y Comunicaciones  
DIRECCIÓN de INFORMÁTICA - Sec. de GOBIERNO

Ing. ALICIA MIRTA CHEVALIER  
SUBSECRETARÍA DE  
MODERNIZACIÓN

Tel: +54 (342) 4508134  
redes@santafeciudad.gov.ar  
Salta 2951, 8° Piso - S3000CMK Santa Fe, Argentina - 2024  
[www.santafeciudad.gov.ar](http://www.santafeciudad.gov.ar)



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD  
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ  
SECRETARÍA GENERAL

Subsecretaría de Modernización  
Dirección de Informática

Datos Adicionales

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|
| Cañerías de Interconexión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Succión | Ø 3/4"                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Líquido | Ø 3/8"                         |
| Presostato de Alta R-410 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 30 - 43 Kg/cm2 / 420 – 610 psi |
| Presostato de Baja R-410 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 3,5 - 6,4 Kg/cm2 / 50 – 90 psi |
| Filtro de Línea de Líquido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | Si                             |
| Llaves de Servicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | Si                             |
| Entrega                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                |
| Lugar de Entrega: Dirección de Informática – Salta 2951 – 8vo. Piso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                |
| Plazo de entrega: máximo 7 días hábiles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                |
| Observación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                |
| <p>En los elementos solicitados la mención de marcas resulta indispensable, dado que en la actualidad ya está instalado un equipamiento compuesto por Evaporador Marca Westric modelo DC-005 y Condensador CX-005, específico para la refrigeración del Centro de Datos y para su correcto funcionamiento debería reemplazarse la unidad condensadora por el mismo modelo y marca.</p> <p>En todos los casos y sin excepción el oferente deberá presentar la descripción técnica del producto ofrecido, de modo de poder realizar una mejor evaluación global de la oferta.</p> |         |                                |

  
Alejandro L. Temporelli  
Subdirector de Infraestructura y Comunicaciones  
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA - Sec. de GOBIERNO

  
Ing. ALICIA MIRTA CHEVALIER  
SUBSECRETARIA DE  
MODERNIZACIÓN