



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD  
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ  
SECRETARÍA GENERAL

Subsecretaría de Modernización  
Dirección de Informática



## Unidad de Energía Ininterrumpida (UPS)

Especificaciones Técnicas	
Marca del Equipo:	Especificar
Modelo del Equipo: tipo EA903PS	
Las Unidades de Potencia Ininterrumpida (UPS) deberán contar con:	
Entrada	
Voltaje Nominal de Entrada 160 – 300 VAC	
Salida	
Capacidad de Potencia de Salida 3.000 VA - 3 KVA Tensión de salida nominal 208/220/230/240 VAC $\pm$ 1% Frecuencia de salida 50 Hz $\pm$ 0,25 Hz	
Batería	
6 de 12 Vcc 9 Ah	
Autonomía	
10 a 15 minutos	
Características Generales	
Interface: USB compatible con USB 2.0., mínimo. Se deberá proveer cable USB 2.0	
Alimentación eléctrica: de 220 V - 50 Hz sin necesidad de transformadores externos. Se proveerán los cables correspondientes para la alimentación eléctrica y la interconexión con la unidad central de proceso.	
Entrega	
Los elementos ofertados serán nuevos, sin uso, originales de fábrica y su fabricación no deberá encontrarse discontinuada (nuevos y sin uso significa que el organismo será el primer usuario de los equipos desde que estos salieron de la fábrica).	
Lugar de Entrega del Equipamiento: Dirección de Informática – Salta 2951 – 8vo. Piso	
Plazo de entrega: máximo 7 días hábiles.	
Garantía escrita mínima de 12 meses	
Observación	
En los elementos solicitados la mención de marcas o tipo es al solo efecto de señalar las características generales del objeto pedido. En todos los casos y sin excepción el oferente deberá presentar la descripción técnica del producto ofrecido, detallando marca y modelo de cada uno de sus componentes, de modo de poder realizar una mejor evaluación global de la oferta.	

  
GONZALO GONZALEZ  
Ergado de Sección  
Soporte Técnico