

Especificación técnica de farola TIPO TRIAL



Cuerpo de aluminio inyectado con pintura electrostática Texturada.

Acometida con prensacable metálico y cable protegido ante rayos uv.

Óptica de policarbonato de alta calidad grado ik08

Optica de redireccionamiento luminoso integrada en la cubierta recinto óptico accesible

Apto para mantenimiento, recambio de repuestos o actualización tecnológica. LED PHILIPS 2835

Eficiencia luminosa de 170 lm/W.

Permite variar la intensidad luminosa mediante protocolo 0-10V, PWM o Resistor.

Amplio rango de tensión de alimentación

Si bien la luminaria enciende instantáneamente, los LEDS reciben una curva de arranque suave que prolonga su vida útil.

Driver de ultra eficiencia (96%)


Driver con protección ante corto circuito, sobre corriente y sobre tensión de salida

El driver se protege si el módulo de LED se pone en cortocircuito o sus valores eléctricos cambian por algún evento inesperado.

Driver con protección ante transitorios de red y descargas atmosféricas en modo común y diferencial

Modo común 6kv, modo diferencial 6kv. Incluye descargador gaseoso.

NOTA ACLARATORIA: SE DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA DE LA FAROLA EN LA D.A.PE


Guillermo Ferrero
Secretario de Gestión
Urbana y Ambiente
Municipalidad de Santa Fe

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS

FORMA DE ENTREGA: La entrega del material objeto de la presente contratación se realizará a partir de las 72 (setenta y dos) horas corridas desde la recepción fehaciente de la orden de provisión, en la Dirección de Alumbrado Público sita en calle Boulevard Pellegrini 3770 de esta Ciudad de Santa Fe,-----

FORMA DE CERTIFICACIÓN: Total .-----


Guillermo Ferrero
Secretario de Gestión
Urbana y Ambiente
Municipalidad de Santa Fe