

MERCADO NORTE

MERCADO MUNICIPAL DE SANTA FE

PEDIDO DE COTIZACIÓN PARA SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 3 EQUIPOS CENTRALES PERTENECIENTES A MERCADO NORTE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Plazo de Ejecución: 30 días

Fecha de inicio: A los 5 días de notificarse la Orden de Compra.

Mantenimiento de la oferta: 30 días hábiles

Condición de pago: por transferencia bancaria del 50% del monto de la cotización adjudicada y 3 cuotas por cada reparación de equipo certificada por el E.A.M.M.N.

TAREAS A REALIZAR	MONTO COTIZACIÓN (DEL SERVICIO POR TODOS SUS CONCEPTOS Y POR EL TOTAL DE PLAZO DE CONTRATACIÓN)
<p>- servicio de reparación y mantenimiento integral de tres equipos centrales de aire acondicionado pertenecientes a Mercado Norte marca TROX, los cuales están ubicados en el edificio.</p> <p>- realización de tareas a los fines del carácter descriptivo contemplado en las especificaciones técnicas adecuándose a su buena idoneidad y a la funcionalidad de los equipos.</p> <p>En el siguiente apartado se detallan todos los ítems relacionados al servicio de reparación y mantenimiento que se les debe realizar a cada equipo.</p> <ul style="list-style-type: none">· Cambio de compresores (desinstalación e instalación) y revisión y carga de aceite· Instalación de ventiladores axiales (forzadores)· Instalación de filtros en el circuito· Reparación de tablero eléctrico· Limpieza en el circuito· Instalación de aislantes en evaporador· Limpieza del equipo· Vacío en el circuito· Carga de gas refrigerante	

MERCADO NORTE

MERCADO MUNICIPAL DE SANTA FE

PEDIDO DE COTIZACIÓN PARA SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 3 EQUIPOS CENTRALES PERTENECIENTES A MERCADO NORTE

<ul style="list-style-type: none">· Control de las presiones· Instalación de aislantes en evaporador· Carga de gas refrigerante R410· Puesta en marcha <p>Componentes a utilizar:</p> <ul style="list-style-type: none">· motorcompresor scroll 15 HP R410· Motores Scroll Danfoss 15 hp R410· ventiladores axiales (forzadores) ASP 600· varillas de plata· cobertor tubular· filtro Danfoss 7/8"· garrafa gas refrigerante R410· guardamotor 4-6 AMP· galón aceite poliéster· Disyuntor trifásico <p>Los ítems descritos son meramente enunciativos, quedando a exclusiva responsabilidad del OFERENTE, el análisis y diagnóstico a aplicar para la refuncionalización de los equipos a reparar.</p>		
FIRMA	ACLARACIÓN	FECHA

Observaciones:

En caso de no encontrarse inscripto el oferente en el Registro de Proveedores del E.A.M.M.N., la presentación implica una solicitud tácita de inscripción y los formularios pertinentes podrán ser requeridos con posterioridad al Acto de Apertura. Si un oferente no inscripto resulta adjudicatario, el E.A.M.M.N. no dará curso al trámite para liquidación y pago hasta tanto no sea cumplimentada su inscripción.

MERCADO NORTE MERCADO MUNICIPAL DE SANTA FE	PEDIDO DE COTIZACIÓN PARA SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 3 EQUIPOS CENTRALES PERTENECIENTES A MERCADO NORTE
---	---

En caso encontrarse inscripto en el Registro de Proveedores del E.A.M.M.N. y/o de la Municipalidad de Santa Fe, el E.A.M.M.N. no dará curso al trámite para la liquidación y pago hasta tanto no sea acompañado el Certificado Fiscal Municipal vigente tramitado por el Dpto. de Proveedores en el 1º piso del Palacio Municipal.-

A los fines de la adjudicación el E.A.M.M.N. y la Comisión Evaluadora creada al efecto, tendrá en cuenta no solo la cotización sino también los antecedentes, trayectoria y calidad del servicio de la Empresa, pudiendo seleccionar de manera discrecional al oferente que presente la oferta más afín a los intereses del Mercado Norte.