



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

Santa Fe 27 de noviembre de 2024

DIRECCION ESTACIONES DE BOMBEO

ESPECIFICACIONES TECNICAS BOMBA CENTRIFUGA

DESTINO:

PARQUE GENERAL BELGRANO.

ITEM N°1

Bomba centrifuga horizontal monoblock.

Potencia 15 HP -380 volts

Aspiración 2.5"

Descarga 2"

Cuerpo y tapa de fundición.

Contra brida, juntas, bulones, tuercas incluidas.

Eje de acero inoxidable, impulsor de fundición de hierro.

Sello mecánico carburo silicio grafito, aislación clase f protección IP 55.

Rendimientos Q =54 m3/h a una H48 m.c.a

Cantidad = 1(una) Unidad

ITEM N°2

Tablero de comando completo para electrobomba centrifuga 15 hp 380 volts

El tablero deberá estar provisto de contactores, relé, comandos para ser usado en conexiones estrella triangulo, también contendrá protección por sobretensión y por falta de fase.

Todo estará contenido en un gabinete de chapa estanco normalizado.

Cantidad = 1(una) Unidad

BERTOLINI GUSTAVO
DIRECCION EJECUTIVA DE
SIST DE BOMBEO



JUAN D. ECHIVERRI
DIRECTOR
DE ESTACIONES DE BOMBEO
SUBROGANTE

ITEM N°3

Cable subterráneo tipo sintenax 3x35 mm+1x16 mm
Cantidad = 200 mts.

Favor Indicar:

Membrete de la Empresa.

Precios con IVA incluido.

Precios: Unitario, Subtotal por Ítem y Total General

Validez de la Oferta:

Plazos de Entrega: Inmediata

Forma de Pago:


Lugar de entrega : Colodrero 1081.Santa Fe.

Teléfono de contacto: Cel- 4571889.-

Sin otro particular le saluda atentamente

Tec: Sergio Barreto
Oficina Técnica/Compras

BERTOLIN GUSTAVO
DIRECCION EJECUTIVA DE
SIST. DE BOMBEO



JUAN D. ECHIVERRI
DIRECTOR
DE ESTACIONES DE BOMBEO
SUBROGANTE