



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
**DIRECCION ESTACIONES DE BOMBEO
TERRAPLENES Y DEFENSAS.-**



Santa Fe de la Vera Cruz 17 de Junio de 2025.-

ESPECIFICACIONES TECNICAS: CORREAS DE TRANSMISIÓN.-

**REF: CAMBIO DE CORREAS DE TRANSMISIÓN POR HORAS DE TRABAJOS Y ENVEJECIMIENTO LOGICO
DEL MATERIAL.-**

DESTINO:

**LAS CORREAS SERAN COLOCADAS PARA SU OPTIMIZACION DE TRABAJO EN LAS ESTACIONES DE
BOMBEO DEL SECTOR OESTE OE-01 A OE-06 Y ESTACION ROCA CO-10.-**

ITEMS Nº1 y Nº 2

**ADQUISICION DE CORREAS LISAS ESPECIALES, CON NOMENCLATURAS DE FABRICACION (8V 4250) Y
(C 336) PARA MOTOBOMBAS TIPO: SCANIA -MOD: DC 1250 A.-**

- 1- LONGITUD DE TRAMO: CON DEFLEXION **1/642** POR PULGADA DE DISTANCIA.-
- 2- RANGO DE TENSION Y DEFORMACION CLASE (C) 70-90/9.5-16.0 -- 11-1/4 15-3/4 --7-1/2 10-1/2.-
- 3- DIMENSIONES: 22.0 mm X 14.0 mm X 40º (CONICA).-
- 4- ELEVADA RESISTENCIAS A LA CARGAS DE CHOQUE.-
- 5- CON LONGITUD ESTABLE.-
- 6- CON PROPIEDADES DE ALTO RENDIMIENTO A TEMPERATURA / -30º - + 80º Y LONGITUD ESTABLE.-
- 7- CONFORMIDAD A NORMA (ISO) 4184 - DIN 7753.-
- 8- CON RECUBRIMIENTO DE TEJIDO EN CUERPO DE CORREA.-
- 9- CON POTENCIA DE ARRASTRE Y PROTECCION AL DESGASTE.-

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA.-

CERTEFICACION: EN FORMA TOTAL.-

OFERENTE: LA ENTREGA DE DICHO INSUMO (CORREAS) SERAN ENTREGADA EN SU TOTALIDAD .-

LUGAR: ESTACIONES DE BOMBEO TERRAPLENES Y DEFENSAS (BASE ARIZU).-

UBICACIÓN: PEDRO. DIAZ . COLODRERO. Nº 1081 SANTA FE CAPITAL-3000.-

TELEFONO ADMINISTRACION: 0342-4571889 / INTERNO: 1889.-

MAIL: gestiondecomprasbasearizu@gmail.com

Tec. Sergio Barreto
Oficina Técnica Compras



Sin otro particular le saluda atentamente.-

PABLO TROIA
COORDINADOR
DE T. Y DEFENSAS

JUAN B. ESTIVERRI
DIRECTOR
DE ESTACIONES DE BOMBEO
SUBROGANTE

Abog. Marcelo A. Cappello
Asistente Legal