MUNICIPALIDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ.-
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y GESTION DE HÍDRICA.-
SUBSECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS.-
DIRECCION ESTACIONES DE BOMBEO.-

Santa Fe de la Vera Cruz 31 Octubre de 2025.-

ESPECIFICACIONES TECNICAS: ELECTROBOMBA TIPO PEDROLLO MODELO: MC 20 / 50 - F

Items	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unit.	Valor Total	Observaciones
1	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE CLOACAL, PARA MONTAJE FIJO EN CAMARA	1	UNIDAD			TIPO PEDROLLO / MOD - MC 20 / 50 - F
	HUMEDA, MARCA TIPO PEDROLLO MODELO MC 20 / 50 - F , EQUIPADA CON					
	MOTOR ELECTRICO DE 2 HP (1,5 KW) A 2900 RPM PARA CA - TRIFASICA DE					
	3 X 380 VOLTIOS - 50 HZ CON AISLACION DEL BOBINADO DEL ESTATOR ES					
	DE CLASE TERMICA "F" (155 º C).-					

Favor Indicar:

Plazos de Entrega: 48 / 72 Horas de recibida la orden de compra

Lugar de entrega : Colodrero 1081.Santa Fe.

Telefono de contacto: Cel- 4571889

Oficina Técnica y Compras.
FIRMA

Abog. Gisela B. DI PAOLO
Asesora Legal
Secretaría de Desarrollo Urbano

JUAN D. ECHIVERRI
DIRECTOR
DE ESTACIONES DE BOMBEO
SUBROGANTE
Director de Estaciones de Bombeo.
FIRMA

PABLO TROYA
COORDINADOR
DE DEFENSAS
Y
Dirección Ejecutiva Sistema Bombeo.
FIRMA

FOLIO
4