



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
SUBSECRETARÍA DE INTERVENCIONES URBANAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES



2026 | Santa Fe Ciudad - Sede de los XIII Juegos
Suramericanos, evento deportivo, social y cultural de
trascendencia continental.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PARTICULARES

10 U - EXTRACTOR EOLICO DE ALUMINIO DE 60cm (24") DE DIÁMETRO, INCLUYENDO BASE CON ALZADA Y ADAPTADOR DE GRADOS.


Características principales mínimas:

- Diámetro de boca: 60cm (24"), para grandes volúmenes de aire.
- Material de construcción: Chapa galvanizada con tapa superior de aluminio remachada.
- Caudal de aire: de aproximadamente 4000m³/hora, apto para ambientes de gran tamaño.
- Álabes: de aproximadamente 50 unidades de acero galvanizado de alta durabilidad
- Contar con rulemanes auto-lubricados, que garanticen una gran vida útil y un giro suave de bajo nivel de ruido
- Funcionamiento sin energía eléctrica.
- Compatible con techos de chapa acanalada o sinusoidal.
- Incluir base metálica con alzada de 60cm (24") y adaptador de grados.
- Deberá ser apto para instalar/fijar con tornillos autoperforantes y sellador de silicona neutra.

La entrega deberá estar incluida en la cotización y se hará efectiva en la DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES ubicada en Bv Pellegrini 3798, previa coordinación con la misma y dentro de un plazo de 30 días posteriores emitida y notificada la orden de compra.

Datos de contacto:

- Brassesco Tomás Alejandro
- 342-4571870
- sfc.depa.control@gmail.com


BRASSESCO TOMÁS ALEJANDRO
Auxiliar Técnico Especializado
Subsec Intervenciones Urbanas
Depo Licitaciones y Control de obras