



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ
SECRETARIA DE DESARROLLO
URBANO Y GESTIÓN HÍDRICA



REF DE-1484-02080218-7 – Solic. Informe tecnico aire acondicionado MEU-----

Visto y atento a lo solicitado en reverso de f.10, se describen a continuación las características para la adquisición del nuevo equipo de refrigeración:

CANTIDAD DE EQUIPOS: 1 (UNO)

Especificaciones técnicas

Características generales:

- Tipo de equipo: Piso - Techo
- Frio / Calor: Sí
- Capacidad frigorías: entre 12.000 y 15.000
- Eficiencia energética Frío: Clase A
- Tecnología: ON/OFF o INVERTER
- Incluye: Control remoto
- Alimentación: TRIFÁSICO

Sin otro particular, se eleva para dar por finalizado el trámite.

Jueves 10 de Septiembre de 2026, Santa Fe

Atentamente.

Dirección de Preservación Edilicia.-


Arg. Santiago Vassnay
Mat N° 10487


DANIELA P. DARNAUD
Directora Subrogante
Dir. de Preservación Edilicia