MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

ACLARACION SIN CONSULTA N° 1.-

Ref.: Licitación Pública N° 152026
Obra: **"PUESTA EN VALOR PLAZA SAN MARTIN"**

Ítem 6.01 *: el material drenante estará constituido por piedra granítica triturada o canto rodado, a elección del Contratista y sujeto a la aprobación de la Inspección.*

Item 2.02 *El piso de caucho antigolpes a colocar se compone de una base elástica de caucho SBR (2mm) y como terminación una capa superficial de caucho TPV (1.5mm).*

Item 2.05*: El espesor* de contrapiso de RDC bajo piso S1 y S2 de caucho *será de 10cm de espesor.*

Item 2.01: *El espesor* de contrapiso de RDC bajo piso S1 de losetas graníticas *será de 10cm de espesor.*

Item 2.04: *El espesor del piso de granza cerámica será de 2.50cm de espesor.*

Ing. DEL PRETE PABLO
Director Ejecutivo Coord. Gral.
Sec. de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica
Municipalidad de Santa Fe